

动火作业许可证

如果可以, 请选择更加安全的作业方法!

动火证签发人的职责:

1. 检查工作区域并确认已完成下列预防措施, 否则无法开始工作。
2. 填写许可证, 并将其展示在动火 区域。
3. 完成动火区域的最终检查。

日期:

作业编号:

位置 (建筑物和楼层):

动火类型:

动火人员姓名

本厂职工:

承包商:

监火员姓名

我确认上述作业区域已被检查, 预 防措施检查表中适用的预防措施已 经完成, 并准许此项动火作业。

签发人员签名

许可证失 效日期

日期:

时间:

最终检查

监火任务已完成, 作业区 域内无火灾危险。

签发人员签字

预防措施检查表:

喷淋系统, 消火栓和灭火器处于正常 工作状态。

火灾报警系统只隔离动火作业区。

动火设备状态良好。

动火点11m 范围内的要求

移走所有可燃物, 或用防火材料隔离 可燃物。

清除易燃液体、粉尘、棉绒和油垢 等。

预先打湿可燃的地板, 或在地板铺一 层湿沙, 或用防火材 料覆盖地面。

清理干净地面的可燃物

消除可爆炸的气体

封闭所有墙和地面的孔洞

动火点下方悬挂防火材料

应遮挡或关闭能把火星传送到远处可 燃物的管道和输送装 置。

在靠近墙体、天花板或屋顶动火时

确认建筑物是不可燃的, 且没有可燃 的保温或覆盖材料, 或采用防火材料 进行保护。

移开在墙体、天花板或屋顶另一侧的 可燃物。

在密闭设备内动火时

彻底清除设备内的可燃物

彻底清除容器内的易燃液体和蒸气

监火和动火区的监管

在动火期间直至作业完成60 分钟内, 要持续进行防火巡视 在此之后, 动火区域要在 分钟/小时内, 每30 分钟复查一次。

监火员要配备灭火器。

监火员要接受灭火器使用和火灾报警 的培训。

在动火点的临近区域, 以及上下方, 可能需要监火员值守。

其他的预防措施: